



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Орджоникидзевском,  
Железнодорожном районах города  
Екатеринбурга, в городе Березовский, в  
городе Верхняя Пышма  
адрес: 620012, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А  
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99  
E-mail: mail\_10@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа  
№22  
Кадочниковой Светлане Анатольевне

620088, г. Екатеринбург, КРАСНЫХ  
ПАРТИЗАН УЛ., 4

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 24.05.2019

№ 66-10-12/14-5308-2019

При проведении проверки с 22.04.2019 по 24.05.2019  
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа №22

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 620088, г. Екатеринбург, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛ., 4  
дата регистрации 30.08.1996  
ИНН/ОГРН 6663058366 / 1026605614881

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 22 (620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Красных партизан ул., 4)  
рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма-тивного документа	пункт НД	срок
1.	Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата в кабинетах вычислительной техники №227, 229, а именно: температуру воздуха, относительную влажность воздуха. Провести повторные лабораторные испытания. Протоколы лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	23.08.2019
2.	На потолке в кабинете №411 устранить следы проточки. в кабинете музыки устранить дефекты	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.28.	23.08.2019



	покрытия потолка			
3.	При входе на пищеблок (умывальная зона) устранить дефект плиточного покрытия пола	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.29.	23.08.2019
4.	В кабинете географии при оборудовании учебного кабинета обеспечить соблюдение требований к углу видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом, который должен быть не менее 35 градусов для обучающихся основного общего - среднего общего образования и не менее 45 градусов для обучающихся начального общего образования.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.6.	23.08.2019
5.	Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата в Спортивном зале большом, кабинете №202, а именно: температуру воздуха. Провести повторные лабораторные испытания. Протоколы лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.2.	23.08.2019
6.	Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата в кабинетах №204, 207, спортивный зал большой, Кабинете обслуживающего труда №134, 206,, 202, 317, 327, а именно: относительную влажность воздуха. Провести повторные лабораторные испытания. Протоколы лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.4.	23.08.2019
7.	Заменить ученическую мебель, поверхность которой не ровная, имеет дефекты, что не допускает проведение качественной ее обработки влажным способом. В коридоре 1 этажа заменить кушетку, которая имеет дефекты поверхности, что не допускает проведение качественной ее обработки влажным способом	СанПиН 2.4.2.2821-10	12.3.	23.08.2019
8.	Усилить контроль над проведением дезинфекционных мероприятий, а именно: обеспечить соблюдение требований инструкции при приготовлении растворов дезинфицирующих средств. Провести повторные лабораторные испытания раствора дезинфицирующего средства. Протоколы лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией представить в Роспотребнадзор.	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	23.08.2019
9.	Организовать прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудниками, а именно: Отсутствуют данные о своевременном ежегодном флюорографическом обследовании (рентгенографии органов грудной клетки) у 2х сотрудников: Троцкой Д.Е.(последние данные от 09.09.2017г.), Матвеевой Ю.В.(последние данные от 01.02.2018г.). Организовать вакцинацию сотрудников в полном объеме в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок о эпид. показаниям, а именно:	СанПиН 2.4.2.2821-10	11.8.	23.08.2019
		СанПиН 2.4.2.2821-10	13.1.	
		СП 3.1.2.3109-13	8.1	
		СП 3.1.2.3109-13	11.1	
		СП 3.1.2.3114-13	4.13.	
		СП 3.1.2952-11	6.2	
		СП 3.1.2952-11	6.3	
		СП 3.1.2952-11	6.5	
		СП 3.1.3.2352-08	6.1.	
СП 3.1.3.2352-08	6.3.1.			



ревакцинацию против дифтерии у сотрудника: Гасниковой О.Н. (последняя ревакцинация 09.03.2000г.); вакцинацию и ревакцинацию против дифтерии у сотрудника: Данилиной Т.М.; вакцинацию и ревакцинацию против кори у 2х сотрудников: Данилиной Т.М., Киселевой М.И.; ревакцинацию против клещевого энцефалита у бти сотрудников: Родиной А.А. (последняя ревакцинация 09.06.2010г.), Одношिवкиной Е.А.(последняя ревакцинация 21.04.2014г.), Мордвиновой С.Д.(последняя ревакцинация 21.11.2014г.), Клещевой Е.А.(последняя ревакцинация 23.05.2014г.), Сотниковой О.Ю.(последняя ревакцинация 22.04.2015г.), Бодуновой Ю.А.(последняя ревакцинация 20.05.2015г.); вакцинацию и ревакцинацию против клещевого энцефалита у 3х сотрудников: Данилиной Т.М., Важенина А.Н.(V1 14.03.2016г.), Побережнюк Е.В.(V1 14.03.2016г.).		измене н СП 3.1.3.23 52-08 от 07.03.2 008
	СП 3.1.3.2352-08	6.10.
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.1
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.2
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.3
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.4
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.5
	СП 3.1/3.2.3146-13	18.3
	Приказ Минздравсоцразви тия РФ 302н	11
	СП 3.1/3.2.3146-13	7.6

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в срок, установленный предписанием

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего  
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к  
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,  
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в  
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

1.ДИРЕКТОРА Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа №22 Кадочникову Светлану Анатольевну

2.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Орджоникидзевском,  
Железнодорожном районах города  
Екатеринбурга, в городе  
Березовский, в городе Верхняя  
Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

  
подпись

Семенова Юлия Витальевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

  
подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

